



رخصة إطفاء المباني

إعمالاً لأحكام القانون رقم ٨٢/٣٦ في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له واستناداً لأحكام القرار رقم ٨٢/١٠ بشأن لائحة الإطفاء والقرارات الوزارية المعدلة لها

رقم الرخصة	٢١٦١٠١٩٧٨	رقم الملف اليدوي	٤١٨٠٣/س	تاريخ الإصدار	٢٠١٩/١٢/١٢
يرخص للسيد	السيد يوسف السيد هاشم السيد احمد الرفاعي				
النشاط موضوع الترخيص	مدرسه خاصه (مدارس) (مبانى التعليم)				
الكائن فى ملك	السيد يوسف السيد هاشم السيد احمد الرفاعي				
الواقع فى	منطقه (المنقف) - قطعه (٢) - قسيمه (٩٠٠٠٤٣)				
وصف المبنى	جميع اجزاء المبنى كما جاء بالمخطط				

بمزاولة النشاط المذكور أعلا بعد أن تم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق طبقاً للمخططات والمستندات المرفقة والمتممة لهذه الرخصة

م	النوع	الموقع والاستعمال
١	شبكة الخراطيم المطاطيه قياس (واحد) بوصه	
٢	نظام إنذار حريق يدوي	جميع اجزاء التقسيمه
٣	توفير مطفاه ماء وغاز عدد (١٣) سعه (2ج)	
٤	توفير مطفاه بودره جافه عدد (٢) سعه (6ك)	

م	المواد الخطره	الكميه	الغرض

- * يتحمل صاحب الترخيص المسئولية الكاملة على سلامة معدات الحريق والإنذار وشروط الإطفاء .
- * يجب التجديد فى مدة لا تتجاوز ٧ أيام من تاريخ انتهاء الترخيص .
- * يمنع تخزين مواد سريعة الإشتعال عدا المذكورة فى الجدول اعلاه أو المصرح بها من قبل الإطفاء .
- * يمنع تجمع الجمهور (شرداب - سندره) .

نائب المدير العام لشئون الوقاية

رائد

فهد محمد حماد المرسل

قسم تراخيص المباني - وقاية

رقم المعامله / ٢١٩٢٦٦١٩٦